

作成日: 2020年2月28日

グレーチングホルダーNeoA 強度試験報告書


試験名 : グレーチングホルダーNeoA強度試験
試験日 : 2020年2月28日
試験場所 : 大阪府立産業技術総合研究所
〒594-1157
和泉市あゆみの2-7-1
試験担当者 : 森岡 亮次郎
立会人 : 樽栄 賢治 ・ 浦田 啓太

1. 試験方法

下図のような方法で先端の平坦な位置で資料にかかる最大重量(P)を測定した。



単位 (KN)



データ数 (伸度)

2. 試験結果

最大荷重 (P max)

9644N (984kgf)

※ 治具破損により試験中止

作成者

株式会社エヌビー

〒586-0036

大阪府和泉市テクノステージ2-2-7

TEL 0725-53-5051・FAX 0725-53-5052